

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010301947011

发证日期: 2023 年 09 月 21 日

有效期至: 2032 年 08 月 28 日

委托人名称 黄山润达电气股份有限公司
及注册地址 安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园永兴三路 5 号

制造商名称 黄山润达电气股份有限公司
及注册地址 安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园永兴三路 5 号

生产企业名称 黄山润达电气股份有限公司
及生产地址 安徽省黄山市徽州区岩寺镇城北工业园永兴三路 5 号

产品名称和系列、规格、型号 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
GCK 主母线:InA=2500A~1000A,Icw=50kA;配电母线:Inc=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=690V;50Hz;IP40

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020 年 07 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心